

Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 56-19-17, факс, 56-21-49)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 78-77-20; факс 78-77-20)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам**

(307800, Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15, тел. (47143) 2-14-80)

Предписание N 13/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Областному бюджетному учреждению социального обслуживания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
«Комплексный центр социального обслуживания населения Суджанского района Курской области» в лице директора

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

ОБУСО «КЦСОН Суджанского района Курской области» Заленской Елены Николаевны

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору № 13 от «27» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 45 мин. «17» февраля 2020 года по 14 час. 00 мин. «17» февраля 2020 года с 10 час. 00 мин. «25» февраля 2020 года по 11 час. 00 мин. «25» февраля 2020 года с 10 час. 40 мин. «27» февраля 2020 года по 11 час. 40 мин. «27» февраля 2020 года с 10 час. 00 мин. «28» февраля 2020 года по 10 час. 50 мин. «28» февраля 2020 года **проведена плановая выездная проверка**

Главным государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Курской области по пожарному надзору Радченко Геннадием Викторовичем, заместителем главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Черняковым Андреем Сергеевичем

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий Областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Суджанского района Курской области» расположенных по адресу: Курская область, Суджанский район, г. Суджа, ул. Щепкина, д.26., с. Новоивановка, д.65 совместно с директором Областного бюджетного учреждения социального обслуживания

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

«Комплексный центр социального обслуживания населения Суджанского района Курской области» Заленской Еленой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать чердачное помещение здания отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: Курская область, Суджанский район, с. Новоивановка, д. 65 автоматической	п.9 таб.1 НПБ 110-03; п. А.4, п. 9 таб. А.1 приложения А СП5.13130.2009	20.11.2020	

	пожарной сигнализацией.		
2	Оборудовать чердачное помещение административного здания расположенного по адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Щепкина, д.26 автоматической пожарной сигнализации.	п.9 таб.1 НПБ 110-03; п. А.4, п. 9 таб. А.1 приложения А СП5.13130.2009	20.11.2020
3	За имеющейся пожарной мотопомпой закрепить моториста прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике.	пункт 69 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	20.11.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Суджанского,

(должность, фамилия, инициалы государственного

Беловского и Большесолдатского районов Курской области

по пожарному надзору Г.В. Радченко

инспектора по пожарному надзору)

«28» февраля 2020 года

Заместитель главного государственного инспектора Суджанского,

(должность, фамилия, инициалы государственного

Беловского и Большесолдатского районов Курской области

по пожарному надзору А.С. Черняков

инспектора по пожарному надзору)

«28» февраля 2020 года

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«28» февраля 2020 года

Директор Областного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Суджанского
района Курской области» Заленская Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы)



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомερных действий государственных инспекторов и консультаций)